

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области**  
(наименование территориального органа МЧС России)  
**620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8а**  
**тел. 8 – 343 – 217 – 44 – 09, 371 – 10 – 08; gu-mchs@mail.ru**  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  
**Отделение надзорной деятельности Кировградского городского округа,**  
**Городского округа Верхний Тагил**  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
**624140, Свердловская область, г. Кировград, ул. Фадеева, 31; тел. 8 – 343 – 57 – 4 – 25 – 40, 4 – 14 – 30**  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 138/1/76**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад комбинированного вида № 14 «Ягодка» в лице заведующей Анфиногеновой Евгении Юрьевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору № 138 от «16» октября 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «23» октября 2014 года по 10 ч. 00 мин. «14» ноября 2014 г. проведена проверка старшим инспектором Отделения надзорной деятельности Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы К.А. Лизогуб корпуса № 1 Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 14 «Ягодка» расположенного по адресу: 624156, Свердловская область, п. Левиха, ул. Добролюбова, 4

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 14 «Ягодка» Анфиногеновой Евгенией Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Сигнал о возникновении пожара в детском саду продублировать на пульт подразделения 258 пожарной части 13 ОФПС без участия работников детского сада и транслирующей этот сигнал организации.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2015 г.	
2	Площадки лестниц 3-го типа разместить на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов	СНиП 21-01-97* п. 6.30*, ст. 64, ч.1 ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент	01.02.2015 г.	

		о требования пожарной безопасности», ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»		
3	Площадки лестниц 3-го типа выполнить на уровне эвакуационных выходов.	СНиП 21-01-97* п. 6.30*, ст. 64, ч.1 ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности», ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»	01.02.2015 г.	
4	Уточнить или разработать вновь декларацию пожарной безопасности в связи с недостаточностью и недостоверностью содержащихся в ней сведений.	ч. 4 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности»	01.02.2015 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кировградского городского округа,  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)  
городского округа город Верхний Тагил по пожарному надзору  
К.А. Лизогуб

«14» ноября 2014 г.



М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

и.о. заведующей Копылова Е.А.  
(должность, фамилия, инициалы)

«14» ноября 2014 г.