

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8а

тел. 8 – 343 – 217 – 44 – 09, 371 – 10 – 08; gu-mchs@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский,
Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

624140, Свердловская область, г. Кировград, ул. Фадеева, 31;

тел. 8 – 343 – 57 – 4 – 25 – 40, 4 – 14 – 30; tond-Kirovgrad@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 2/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад комбинированного вида № 14 «Ягодка» в лице заведующей Анфиногеновой Евгении Юрьевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору № 1 от «22» января 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «26» января 2015 года по 14 ч. 00 мин. «29» января 2015 г. проведена проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности Отделения надзорной деятельности Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы К.А. Лизогуб, студент 5 курса Уральского института ГПС МЧС России в должности инспектора отдела надзорной деятельности Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил Тупиковой А. В. здания № 2 Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 14 «Ягодка» расположенных по адресу: 624156, Свердловская область, п. Левиха, ул. Куйбышева, 16

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 14 «Ягодка» Анфиногеновой Евгенией Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Из помещений спален и ясельной группы выполнить второй эвакуационный выход.	СНиП 21-01-97* п. 6.12*	31.08.2015 г.	
2	Корпус № 2 детского сада расположить в здании 2 степени огнестойкости.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	31.08.2015 г.	

		«Технический регламент о требования пожарной безопасности» ст. 82, Свод правил СП 2.13130.2009 п. 6.8.13		
3	Внутреннюю открытую лестницу, ведущую из вестибюля до 2-го этажа, отделить от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» ст. 39, ст. 52, ст. 88, Свод правил СП 4.13130.2009 п. 4.27	31.08.2015 г.	
4	Помещения со спальными местами (групповые ячейки) разместить в блоках или частях здания, выделить стенами и перекрытиями с пределами огнестойкости не ниже EI 45.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» ст. 52, ст. 88, Свод правил СП 4.13130.2009 п. 5.2.2.2	31.08.2015 г.	
5	Пищеблок детского сада отделить от основного здания противопожарными перекрытиями и стенами 2-го типа.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» ст. 52, ст. 88, Свод правил СП 4.13130.2009 п. 5.2.2.3	31.08.2015 г.	
6	Спортивный и актовый зал детского сада выделить противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» ст. 52, ст. 88, Свод правил СП 4.13130.2009 п. 5.2.2.4	31.08.2015 г.	
7	Эвакуационные выходы на первом этаже в вестибюле расположить рассредоточено.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» ст. 89, Свод правил СП 1.13130.2009 п. 4.2.4	31.08.2015 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

